



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА  
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРОТОКОЛ

26.08.2019

№ 35/42/08-10

Заседание городской комиссии (22.08.2019) по подготовке объектов жилищного и коммунального хозяйства, социальной сферы к эксплуатации в зимних условиях 2019 – 2020 годов

Председатель – Брагин А.В.

Секретарь – Волгина И.А.

Присутствовали: Члены городской комиссии, согласно списку (приложение №1 к Постановлению Администрации города Екатеринбурга от 24.05.2019 № 1219)

Приглашенные:

1. Заместитель технического директора Екатеринбургского отделения Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Пьянков Алексей Петрович;
2. Врио начальника ЖКС № 8 (Екатеринбург) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ЦВО) Сазонов Андрей Владимирович;
3. Советник директора филиала «Уральский» ОАО «Оборонэнерго» Чугунов Олег Викторович;
4. Помощник прокурора города Екатеринбурга Зиновьева Елизавета Владимировна;
5. Директор МКУ «Центр муниципальных услуг» Баранов Сергей Сергеевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе подготовки к эксплуатации в зимних условиях 2019-2020 годов, проблемные вопросы:
    - 1.1. ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» МО РФ по ЦВО;
    - 1.2. Филиал «Уральский» АО «Оборонэнерго»;
    - 1.3. МУП «Водоканал».
  2. Об исполнении поручений по протоколам
- РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о подготовке объектов ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» МО РФ по ЦВО, Филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго», МУП «Водоканал» по планам, ходу

и результатам выполнения работ на подведомственных объектах в период подготовки их к эксплуатации в отопительном сезоне. По обозначенным проблемным вопросам подготовки к новому отопительному сезону, в том числе:

ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» МО РФ (по ЦВО)

- Повреждения на тепловой сети от ЦТП по ул. Кузнечная, 91 до многоквартирных домов;

- отсутствие резервного ввода электроснабжения ЦТП по ул. Пехотинцев (на территории военной части);

- отсутствие горячего водоснабжения от ЦТП по ул. Щербакова, 145.

2. Рекомендовать ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» МО РФ по ЦВО (Татаринцеву В.В.):

2.1. устранить повреждения на тепловой сети от ЦТП по ул. Кузнечная, 91 до многоквартирного дома по ул. Кузнечная, д. 91. В срок до 05.09.2019;

2.2. выполнить мероприятия по обеспечению аварийным источником электроснабжения (дизельным генератором) ЦТП по ул. Пехотинцев (на территории военной части). В срок до 01.10.2019.

По второму вопросу заслушали начальника отдела инженерного обеспечения Управления ЖКХ Соколова Е.А. с информацией о выполнении пунктов протоколов заседаний от 01.08.2019, от 08.08.2019, 15.08.2019.

РЕШИЛИ:

3. Считать исполненными поручения по протоколам заседаний комиссий со сроком исполнения на 22.08.2019.

Председатель

А.В. Брагин

Секретарь

И.А. Волгина